



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

**СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, 980 5133, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТВИЕ 14 - НСИСОСП- 400

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ И АКЕСОАРИ

от сферографитен чугун и епоксидно покритие, предназначени за изграждане на извънсградни водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане, асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящия сертификат

**ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
"ТРОПИК" ЕООД
гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" № 52,
ЕИК 123029866**

**ПРОИЗВЕДЕН В
FAF Vana Sanayi
Merik Sokak 5/29, Ankara – Turkey**

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

**БДС EN 1074-1:2004
БДС EN 1074-2:2004 /A1:2006**

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания

Този сертификат е издаден за първи път на **18.02.2009 г.** и остава валиден докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

18.02.2009 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24. 01.2008 г., издадено от МРРБ



Асортимент Серия	Налягане PN (bar)	Номинален размер DN mm
1. ШИБЪРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ		
FAF 6100	16	DN50 – DN600
FAF 6110	10	DN50 – DN800
FAF 6000	16	DN50 – DN600
2. БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ		
FAF 3500	16	DN40 – DN600
FAF 3600	16	DN40 – DN300
FAF 3800	16	DN150 – DN1200
3. ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ (ТСК)		
FAF 6040	16	1/2 – 2"
4. ФИЛТРИ		
FAF 2500	16	DN15 – DN600

18.02.2009 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

