



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### ЛАБОРЕКС - ЕАД

Директор на Лаборекс – ЕАД  
Доц. д-р Александър Спасов, дм

Бул. „Акад. Иван Гешов“ №15  
1431- София

Тел: +359 2/ 80 56 274  
Факс: +359 2/954 12 77  
e-mail: laborex@ncphp.government.bg



## СТАНОВИЩЕ

### за хигиенно – токсикологична безопасност

**ОТНОСНО:** Здравна оценка за приложимост на шибърни спирателни кранове с гумиран клин, възвратни клапи и филтри, предназначени за изграждане на извън сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване

**Заявител на изпитването:** „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД, гр. София

**Наименование на продукта:**

- Шибърни спирателни кранове с гумиран клин
- Възвратни клапи
- Филтри

**Производител:**

- „FAF Vana Sanayi” – Meric Sokak 5/29, Ankara - Турция

**Място на производство:**

- Турция

**Приложение:** Изграждане на извън сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване

**Описание на продуктите и използваните материали:**

Продуктите са предназначени за изграждане на извън сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване и съответстват на техническите изисквания на EN 1074 1/2/3. Продуктите на „FAF Vana Sanayi” – Meric Sokak 5/29, Ankara – Турция се произвеждат от сферографитен чугун и са изцяло покрити с епоксидна боя, а гумирания клин на шибърните спирателни кранове е от EPDM. Използва се епоксидно покритие „RESICOAT R4” – BLUE на фирма „AKZO NOBEL COATINGS”.

**Приложена е следната документация:**

- Технически данни за епоксидните покрития „Resicoat”;

- Лист за безопасност;
- Сертификат № 0612503, издаден от Английски институт за регулиране на водите WRAS, със срок на валидност до 2011г.;
- Сертификати за санитарно съответствие, издадени от Френската лаборатория за хигиена на водите – гр. Нанси (№ 97 MAT NY 300, № 98 MAT NY 351, № 98 MAT NY 352);
- Декларация от производителя Gokcek Kaucik Kalip Plastik Sanayi ve TIC.LTD.STI –Турция за годност при контакт с вода за човешко потребление, дадена за гумените уплътнения от термополимер Etilen-propylen –diene „EPDM –Valve Seal ”.

Здравното заключение се изготвя въз основа на представените документи, съществуващите сертификати и приложения, съгласно Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели (ДВ бр. 30/2001г.)

**Заклучение:**

На базата на извършената оценка на шибърни спирателни кранове с гумиран клин, възвратни клапи и филтри, предназначени за изграждане на извънградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване, производство на „FAF Vana Sanayi” – Meric Sokak 5/29, Ankara - Турция, считаме, че продуктите отговарят на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели (ДВ бр. 30/2001г.)

Настоящото становище се отнася за конкретните проби и всяка промяна в състава на изходната суровина или технологията на производство следва да бъде оценена отново и не касае техническите параметри на изделието.

ИЗГОТВИЛ:  
Д-р В. Методиев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Доц. д-р Ал. Спасов, дм/